

Redundanzkesselanlage (Kessel 3)

GETEC beantragt auf eine kont. Rußzahlmessung zu verzichten. Aufgrund der Kenntnis der hohen Verfügbarkeit der BKS-Kessel ist es wahrscheinlich, dass der Redundanzkessel Kessel 3 nur wenige Betriebsstunden im Jahr über 10 MW im HEL-Betrieb gefahren werden wird. Aus diesem Grund erscheint eine Ausnahmeregelung angemessen, in der sich GETEC verpflichtet zur jährliche Erfassung der Betriebsstundenzahl und gefahrenen Leistung im HEL-Betrieb > 10 MW, Verpflichtung zur Nachrüstung bei

Luftreinhaltung, Formulare 8/1 und 8/2 Grundsatz

Abschnitt Seite 3

GETEC AG
Albert-Vater-Straße 50
39108 Magdeburg

Genehmigungsunterlagen für Projekt I 8689 Allessa
Ansprechpartner: . Fr. Kaßler Tel.: 0391-2568 107
Hr. Stutzer Tel.: 0391-2568 251

Überschreitung der 500 Betriebsstunden im HEL-Betrieb > 10 MW, Nachweis der regelmäßigen Wartung der Feuerung.